

Акт
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара
(I смена)

«04» марта 2014 г.

МАОУ СОШ № 4

Комиссия в составе : Буланова А.Н. – преподавателя ОБЖ
Довганюк Т.В. – заместитель директора по УВР
Попович А.Д. – заместитель директора по УВР
Возмисов А.И. – ст. инспектор ОМЧ по МО г.Новый Уренгой

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МАОУ СОШ №4 г.Новый Уренгой

Характеристика здания с пребыванием людей:

- размеры в плане – 67 х 93 м.
- степень огнестойкости - 2
- этажность – 3
- количество эвакуационных выходов - 4
- тип системы оповещения людей о пожаре – голосовой 3-го типа
- количество людей подлежащих эвакуации – 699, из них обслуживающего персонала и учителей 51

Время:

- о подаче вводной о возникновении пожара 10г. 10мин
- срабатывание системы оповещения 10г. 10мин
- начала эвакуации из здания 10г. 10мин
- завершение эвакуации из здания 10г. 18 мин
- окончание переключки эвакуируемых детей _____

Результаты эвакуации:


Фактическое время эвакуации людей 8 мин.
Количество людей эвакуированных 699
Количество используемых эвакуационных выходов 4
Количество постов безопасности у выходов 4
Наличие списков эвакуируемых – классные журналы _____
Замечание по эвакуации: нет

Оценка действия персонала, обслуживающего персонала удовлетворительно

Недостатки: _____

Предложения: _____

Подписи членов комиссии:



Буланова А.Н.
Довганюк Т.В.
Попович А.Д.
Возмисов А.И.

Директор

Т.В. Горбенко